Käyttöönotto- ja vuositarkastuslomake

Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä

Kiinteistön nimi ja tyyppi

Kiinteistön omistaja

Yritys

Asentaja / Tarkastaja

Päivämäärä

	Kunnossa	Korjattava
Pisko SafeLine vaijerijärjestelmän asennus-, käyttö- ja huolto-ohje löytyy kohteesta.	○	○
Järjestelmä on asennettu asennusohjeen mukaisesti. Tarkistetaan asennusohjeessa mainitut pääkohdat ja etsitään poikkeamia.	○	○
Kohteesta löytyy Pisko SafeLine liukukiinnike järjestelmän käyttöä varten.	○	○
Vaijeri on hyvässä kunnossa ja kireys oikea. Ei suuria muodonmuutoksia tai vekkejä vaijerissa, ei rispaantuneita lankoja tai muita vaurioita. Vaijerin kireys on sopiva - ei liian kireä eikä roiku käyttöä häiritsevästi vaijerikiinnikkeiden välillä.	○	○
Järjestelmään asennettujen puristusjatkoterminaalien puristukset on testattu jatkostulkilla	○	○
Vaijerikiinnikkeiden väliset etäisyydet ovat kunnossa. 5 metriä vaaka-asennuksessa (esim. kattosilta), 0,9 metriä nousutikkaassa ja jyrkässä lapetikkaassa, 1,5 metriä lapetikkaassa.	○	○
Kiinnikkeissä on oikea kireys. Pultit ja mutterit kireällä, vaijerikiinnikkeen tasot toisiaan vasten. Hampaat koskettavat vaijerin pintaa. Vaijeri ei pääse liikkumaan kiinnikkeessä.	○	○
Vaijerin päätökset ovat kunnossa. Päät siististi asennettu, suojaholkki tai vastaava vaijerin katkaistun pään suojaus ehjä, teräviä vaijerilankoja ei näkyvillä. Päättyvässä vaaka-asennuksessa vaijerin pää taitettu 180 astetta ja kiinnitetty kattosiltaa tms. vasten.	○	○
Kaikkien päättyvien kulkuteiden päässä on kiinteä pysäytin, joka estää liukukiinnikkeen etenemisen. Kattosillat, lapetikkaat ja kattojen erillisjärjestelmät. Tarkastetaan kiinnitykset.	○	○
Nousutikkaissa sekä jyrkissä (40 astetta ja jyrkemmät) lapetikkaissa on liukukiinnikkeen liikkuvat pysäyttimet ja ne toimivat.	○	○
Järjestelmässä käytetty vain alkuperäisiä Pisko SafeLine osia.	○	○
Kulkutiet, joihin vaijerijärjestelmä on asennettu, ovat kunnossa. Luokan 2 mukaan toteutetuissa katto-silloissa oltava vähintään kolme kattokiinnikettä, jotta siihen voi asentaa Pisko SafeLine vaijerijärjestelmän. Erilleen kulkuteistä asennettujen järjestelmien kiinnitysalustat kunnossa.	○	○
Vuositarkastuksen lisäkohdat:		
Kaikki järjestelmän osat ovat silmämääräisesti tarkastettuna kunnossa. Tuotteissa ei saa olla murtumia, säröjä tai muita vaurioita. Järjestelmä on käyttökiellossa, kunnes vaurioituneet osat on vaihdettu.	○	○
Järjestelmän rosteriosat eivät ole suorassa kosketuksessa hiiliteräsosien kanssa. Tutkitaan hiiliteräsosien (kuten tikkaat ja kattosillat) suojaavan maalipinnoitteen eheys ja kunto kiinnityskohdissa.	○	○
Suoritetaan järjestelmän koekäyttö.	○	○

Havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset